

2.º TRIMESTRE DE 2026

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTAÇÃO

PCO		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO		ZONA C - F ¹ E Sr. ^a / PASSIL	VP
		CA1	CA2	CA3	CB1	CB2	CC1	
Controlo de Segurança: CS	Unidades	17/jun	17/jun	17/jun	23/jul	23/jul	6/mai	
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	0	0	NE3	0
pH	Unidades de pH	6,3	7,2	7,1	7,7	7,6	7,7	>=6,5 e <=9,5
Cor	mg/l PtCo	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<=20
Condutividade	µS/cm a 20°C	395	547	668	385	782	355	<=2500
Azoto amoniacal	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<=0,5
Nitratos	mg/l NO ₃	29,1	22,1	14,2	<2,00	<2,00	<2,00	<=50
Nitritos	mg/l NO ₂	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<=0,50
Cloretos	mg/l Cl	84	98	131	34,9	172	30,5	<=250
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cryptosporidium</i>	N/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0
Fosfatos	mg/l PO ₄	0,183	0,137	0,183	<0,12	<0,12	<0,12	-
Dureza total	mg/l CaCO ₃	71	134	156	173	324	24,1	<=500
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Ferro	µg/l Fe	<10,0	<10,0	<10,0	38,1	83	19,0	<=200
Manganês	mg/l Mn	1,77	<1,00	73	12,0	22,9	30,3	<=50
Sulfatos	mg/l SO ₄	19,0	26,6	37,3	10,4	26,8	14,5	<=250
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<=0,10
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<=0,05
Cálcio	mg/l Ca	12,4	31,6	40	57	105	2,46	<=100
Alcalinidade	mg/l CaCO ₃	36,4	101	107	166	179	122	-
Oxidabilidade	mg/l O ₂	<1	1,42	1,08	<1	1,32	<1	<=5
Turvação	UNT	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,33	<0,30	<=4
Carbono orgânico total	mg/l C	<0,50	0,60	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	SAA
Fósforo total	mg/l P	0,080	0,060	0,080	<0,050	<0,050	<0,050	-
Temperatura	°C	20,5	20,3	20,7	21,3	20,0	22,0	-
Sódio	mg/l Na	65,2	70	85	26,6	52,8	39,1	<=200
Alfa total	Bq/l	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	<0,04	0,10
Dose indicativa total	mSv/ano	-	-	-	-	-	-	0,10
Urânio 238	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-
Polónio 210	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-
Rádio 226	Bq/l	0,05	0,03	0,06	<0,03	<0,03	<0,03	<=0,5
Urânio 234	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Benzo(a)pireno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<=0,010
Benzo(g,h,i)perileno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
1,2 - dicloroetano	µg/l	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<=3

ZONA A

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel

ZONA B

CB1: FR2 - Samouco

CB2: CR2 - Samouco

ZONA C

CC1: CR1 - Fonte da Senhora

NOTA: A análise de verificação ao incumprimento de bactérias coliformes na captação CC1 não confirmou o incumprimento (resultado igual a zero).

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CS – Controlo de Segurança

2.º TRIMESTRE DE 2026

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTAÇÃO

PCO		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO		ZONA C - F ^{TE} Sr. ^a / PASSIL	VP
		CA1	CA2	CA3	CB1	CB2	CC1	
Controlo de Segurança: CS	Unidades	11/mar	11/mar	11/mar	20/mai	20/mai	6/mai	
Bromodiclorometano	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Bromofórmio	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
Clorofórmio	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Dibromoclorometano	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Soma de 4 Trihalometanos	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=100
Alumínio	µg/l Al	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<10	<=200
Antimónio	µg/l Sb	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,0	<=10
Benzeno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=1,0
Boro	mg/l B	0,0329	0,045	0,049	0,0183	0,0199	0,0307	<=1,5
Bromatos	µg/l BrO ₃	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<=10
Cianetos	µg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<=50
Fluoretos	mg/l	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,112	<=1,5
Magnésio	mg/l Mg	9,8	13,4	13,6	7,6	15,1	4,4	<=50
Níquel	µg/l Ni	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,0	<=20
Potássio	mg/l K	4,7	4,8	4,8	2,31	3,02	2,46	SAA
Selénio	µg/l Se	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,0	<=20
Mercurio	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<=1,0
Arsénio	µg/l As	1,15	2,15	2,19	2,68	2,25	8	<=10
Tricloroetileno	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<=10
Tetracloretileno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=10
Soma de tricloroeteno e tetracloretoeno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=10
Cheiro	Fator de diluição	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<=3
Cloreto de vinilo	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<=0,50
AMPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Azoto Total	mg/l NH ₄	6,55	5,41	3,98	0,12	<0,10	<0,10	-
Glifosato	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Giardia	N/100ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0
Legionella	UFC	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Oxigénio dissolvido	mg/l	6,4	5,5	4,8	6,3	6,1	6,2	-
Oxigénio dissolvido (% saturação)	%	72	60	54	70	67	71	-
Cádmio	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,001	0,005
Chumbo	mg/l	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,00065	<0,001	0,01
Salmonella	N/5000ml	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Ausência
Cobre	mg/l	-	-	-	-	-	-	2
Zinco	mg/l	-	-	-	-	-	-	3
Crómio	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,05
Bário	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Hidrocarbon. C10-C40	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BTEX	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas totais	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,50
Colifagos somáticos	UFP/100ml	-	-	-	-	-	-	50

ZONA A

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel

ZONA B

CB1: FR2 - Samouco

CB2: CR2 - Samouco

ZONA C

CC1: CR1 - Fonte da Senhora

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CS – Controlo de Segurança



60

2.º TRIMESTRE DE 2026

PONTOS DE COLHEITA - RESERVATÓRIOS

PCO		ZONA A - ALCOCHETE												ZONA B - SAMCUÇO				ZONA C - F ¹ DA Sr. ^a / PASSIL				ZONA C - F ² DA Sr. ^a / PASSIL				VP		
		RA1 - Datel Apolado Di.				RA2 - Batel Apolado Esq.				RA3 - Batel Elevado				RB1 - Elevado do Samcuço				RC1 - Fonte da Senhora				RC2 - Fonte da Senhora						
		N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmax.			
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.				Prev.	Efet.
CO1	Unidades	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	N.º Colheitas	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bactérias coliformes	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	0	0	0,27	0,00	0	0	0,22	0,00	0	0	0,37	0,00	0	0	0,30	0,00	0	0	0,33	0,07	0	0	0,33	0,08	>=0,2 <=0,8		
N.º de colónias a 22°C	ufc/ml	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	-		
Temperatura	°C	0	0	10,0	22	0	0	20,4	21,7	0	0	20,3	21,4	0	0	20,5	22,0	0	0	19,5	22,1	0	0	19,7	22,9	-		
pH	Unidades de pH	0	0	6,5	7,2	0	0	6,8	7,4	0	0	7,1	7,5	0	0	7,4	7,6	0	0	7,7	8	0	0	7,3	8,1	>=6,5 <=9,5		
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	0,95	0,99	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	<=3		
Sabor a 25°C	Fator de diluição	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	0	0	<1	1	0	0	0,96	0,99	0	0	<1	<1	0	0	<1	<1	<=3		
Condutividade	µS/cm a 20°C	0	0	335	340	0	0	522	706	0	0	414	611	0	0	400	650	0	0	311	331	0	0	290	342	<=2000		
Oxigabilidade	mg/l O ₂	0	0	<1	1,52	0	0	<1	1,45	0	0	<1	1,76	0	0	<1	1,43	0	0	<1	1,69	0	0	<1	1,22	<=5		

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CO1 – Controlo Operacional 1

2.º TRIMESTRE DE 2026

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUCO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CR1	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	0	8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	3
Bactérias coliformes	ufc/100ml	9	8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	3
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	9	8	0,30	0,65	2	2	0,34	0,40	2	2	0,39	0,50	3=0,2 - 4=0,8
PCO		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUCO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CO1	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
N.º de colónias a 22°C	ufc/ml	9	8	<1	63	2	2	<1	<3	2	2	<1	<1	-
Temperatura	°C	9	8	18,4	24,6	2	2	21,8	22,3	2	2	21,2	21,9	-
pH	Unidades de pH	9	8	6,8	7,3	2	2	7,3	7,8	2	2	7,9	7,9	7=6,5 - 8=8,5
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	9	8	<1	2	2	2	<1	<1	2	2	<1	<1	<=0
Sabor a 25°C	Fator de diluição	9	8	<1	2	2	2	<1	<1	2	2	<1	1	<=0
Condutividade	µS/cm a 20°C	9	8	552	602	2	2	401	415	2	2	321	324	<=2500
Oxidabilidade	mg/l O ₂	9	8	<1	1,38	2	2	<1	1,16	2	2	<1	<1	<=5

NOTA: Não foi possível realizar-se a colheita em falta no Ponto da Zona A (uma escola), a 17 de Junho, por estar a decorrer a Prova Final de Ciclo de Português. Foi efetuada na campanha seguinte, a 1 de Julho.

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CR1 – Controlo de Rotina 1

PCQA – Programa de Controlo de Qualidade de Água
CO1 – Controlo Operacional 1

PCO – Programa de Controlo Operacional

ca

2.º TRIMESTRE DE 2026

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUCO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CR2	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	3	3	0,30	0,50	1	1	0,40	0,40	1	1	0,50	0,50	>=0,2 - <=0,6
Número de colónias a 22°C	ufc/ml	3	3	<1	26	1	1	36	36	1	1	<1	<1	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	3	3	571	581	1	1	608	608	1	1	474	474	<=2500
Cor	mg/l PtCo	3	3	<5	<5	1	1	<5,0	<5,0	1	1	<5	<5	<=20
pH	Unidades de pH	3	3	6,9	7,3	1	1	7,6	7,6	1	1	7,6	7,6	>=6,5 e <=9,3
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	3	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<=3
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	3	<1	1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<=3
Turvação	UNT	3	3	<0,30	0,30	1	1	0,37	0,37	1	1	<0,30	<0,30	<=4
Enterococos	ufc/100 ml	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Manganês (Zona C)	µg/l Mn	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	<10	<10	50
PCO		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUCO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CO'2	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Ferro	µg/l Fe	3	3	<10	<10	1	1	124	124	1	1	<10	<10	<=200
temperatura	°C	3	3	18,3	21,9	1	1	22,5	22,5	1	1	15,8	15,8	-
Oxistívolos sulfato-reduzíveis	N/100 ml	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Nitritos	mg/l NO ₂	3	3	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	<=0,50
Azob. antiacetal (Amónio)	mg/l NH ₄	3	3	<0,150	<0,150	1	1	<0,050	<0,050	1	1	<0,050	<0,050	<=0,5
Cloratos	mg/l ClO ₃	3	3	0,075	0,150	1	1	0,086	0,09	1	1	0,126	0,126	<=0,70
Cloritos	mg/l ClO ₂	3	3	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	<=0,70
Manganês	µg/l Mn	3	3	<10	50,3	1	1	42	42,3	1	1	<10	<10	<=50
Nitratos	mg/l NO ₃	3	3	19,8	20,6	1	1	<2,00	<2,00	1	1	<2,00	<2,00	<=50
Oxidabilidade	mg/l O ₂	3	3	<1	1,16	1	1	1,35	1,35	1	1	<1	<1	<=5

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CR2 – Controlo de Rotina 2

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água
CO'2 – Controlo Operacional 2

PCO – Programa de Controlo Operacional

Handwritten signature

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.º TRIMESTRE DE 2026

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOLICO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
		N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
CO'3	Unidades	-	-	-	-	1	1	<0,8	<0,8	-	-	-	-	<=1
17-beta-estradiol	ng/l	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0
Cryptosporidiuerr	N/10l	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0
Enterovirus	N/100l	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0
Gardia	N/10l	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	0
Microplásticos	N.º Partículas	-	-	-	-	1	1	6	6	-	-	-	-	N/A
Nonitronal	ug/l	-	-	-	-	1	1	<0,1	<0,1	-	-	-	-	<=0,3
Total de H-As	ug/l	-	-	-	-	1	1	<0,00200	<0,00200	-	-	-	-	<=0,00

NOTA: A parte da colheita não efetuada deve-se a erro do laboratório, a 17 de junho; foi realizada a 15 de julho.

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CO'3 – Controlo Operacional 3

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

PCO – Programa de Controlo Operacional

(assinatura)

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.º TRIMESTRE DE 2026

PCQA		ZONA A - ALCOG ETE				ZONA B - SAMOUGO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
		N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
CO'4	Unidades													
<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	ufc/100ml	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	2	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	2	2	C,50	C,58	-	-	-	-	-	-	-	-	>=0,2 - <=1,6
Número de colónias a 22°C	ufc/ml	2	2	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cu	mg/ PtCo	2	2	<5,0	<5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<=20
Cheiro a 26°C	Fator da diluição	2	2	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<=3
Sabor a 25°C	Fator da diluição	2	2	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	<=3
Turbvação	LNT	2	2	<0,30	<0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	<=4
Ferro	µg/l Fe	2	2	<10	27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	<=200
Chumbo	µg/l Pb	2	2	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<= 0
Cobre	mg/l Cu	2	2	0,004	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	<=2
Níquel	µg/l Ni	2	2	<1,0	<1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<=20
Bisfenol-A	µg/l	2	2	<0,030	<0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	<=2,5
Clorato de sódio	µg/l	2	2	<0,10	<0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,09
<i>Legionella spp</i>	ufc/l	2	2	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<i>Legionella pneumophila</i>	ufc/l	2	2	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CO/4 – Controlo Operacional 4

PCQA – Programa do Controlo da Qualidade da Água

PCO – Programa de Controlo Operacional



CO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.º TRIMESTRE DE 2026

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUGO			ZONA C - F.º SR.º PASSIL			VP
Ci	Unidades	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	ufc/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>=0,2 - <=0,6
N.º de colónias a 22°C	ufc/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pH	Unidades de pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>=6,5 e <=8,5
Chloro a 25°C	Fator de cloração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=3
Sabor a 25°C	Fator de cloração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=3
Condutividade	µS/cm a 25°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=2500
Oxidabilidade	mg/l O ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=5
Cor	mg/l Pt-Co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=20
Turbidez	UNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=4
Azoto amoniacal	mg/l NH ₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,5
Ferro	µg/l Fe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=200
Manganês	µg/l Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=50
Nitrato	mg/l NO ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=50
Nitrito	mg/l NO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,5
Alumínio	µg/l Al	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=200
Antimônio	µg/l Sb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=10
Arsénio	µg/l As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=10
Benzeno	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=1,0
Boro	mg/l B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=1,0
Cromatos	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=10
Cádmio	µg/l Cd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=5,0

Legenda:

VP - Valor Paramétrico de acordo com a legislação em vigor

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água

Ci - Controlo de Inspeção

CC

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2.º TRIMESTRE DE 2026

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA D - SAMOUCO			ZONA G - 1.ª SM/J FASSIL			VP
		N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
Ci	Unidades										
Chumbo	µg/l Pb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤10
Cianetos	µg/l CN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤50
Cloreto	mg/l Cl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
Cobre	mg/l Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤2
Crómio	µg/l Cr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤50
1,2-Dicloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤5
Enterococos	ufc/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fenóis	mg/l F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤1,5
Mercurio	µg/l Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤1,0
Níquel	µg/l Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤20
Selénio	µg/l Se	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤20
Sulfatos	mg/l SO ₄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤250
Tetracloreto	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤10
Tricloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤10
Calcio	mg/l Ca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤50
Sódio	mg/l Na	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤200
Bentazona	µg/l	1	1	<0,030	-	-	-	-	-	-	≤0,1
Tetracloreto - Tricloroetano	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤10
Dimetiamina-P	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤0,1
Cloratos	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤0,7
Cloritos	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤0,7
Terbutilazina	µg/l	1	1	<0,030	-	-	-	-	-	-	≤0,1
Potássio	mg/l K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
Ci – Centro de Inspeção

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

2.º TRIMESTRE DE 2026

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA D - SAMOUGO			ZONA G - F. ¹ SR. ¹ PASSIL			VP
Ci	Unidades	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
Desetilbutilazina	µg/l	1	1	<0,030	-	-	-	-	-	-	<=0,1
Cloreto de vinilo	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,50
AMPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,1
Gilfosato	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,1
Imidaclopride	µg/l	1	1	<0,030	-	-	-	-	-	-	<=0,1
MS6PH051	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=0,1
Pesticidas totais	µg/l	1	1	<0,010	-	-	-	-	-	-	<=0,5
<i>Candidium perfringens</i>	ufc/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dureza total	mg/l CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Rádio 226	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dose indicativa	mSv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Urânio 234	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urânio 238	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polónio 210	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Soma de PFAS	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Trihalometanos	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Urânio	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Adenosina nucleotídicos	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Benzo(a)pireno	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
Bisfenol-A	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor.
Ci - Controlador de Inspeção

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água

Alcochete Município 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						2.º TRIMESTRE	
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO						2026	

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	12	11	92%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	12	11	92%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,30	0,65	---	---	12	11	92%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	1	0	100%	3	3	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,9	7,3	0	100%	3	3	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	571	581	0	100%	3	3	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5,0	0	100%	3	3	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	0,30	0	100%	3	3	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	25	---	---	3	3	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	---
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,25	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	---	---	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloretoeno e Tricloretoeno	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde: não foi possível realizar-se a colheita em falta no Ponto (uma escola), a 17 de junho, por estar a decorrer a Prova Final de Ciclo de Português. Foi efetuada na campanha seguinte, a 1 de julho.

Responsável:



Data da publicação no website : 26/08/2026

Alcochete Município 		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						2.º TRIMESTRE	
		ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUÇO						2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,34	0,40	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	608	608	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	0,37	0,37	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	39	39	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	---
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,25	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	---	---	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Soma de PFAS	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde: nada a referir.									
Responsável: 					Data da publicação no website : 26/08/2026				

Alcochete Município 	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						2.º TRIMESTRE	
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSÍL						2026	

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,39	0,50	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	474	474	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	<1	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	---
Amónio	0.50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno	1.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0.010	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A	2.5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Boro	1.5	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	5.0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0.25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0.25	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2.0	mg/l Cu	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano	3.0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	1.5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	---
Manganés	50	µg/l Mn	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1.0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	0.50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	5.0	mg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total	0.50	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
AMPA	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
M656PH051	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	---	---	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Soma de PFAS	0.10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa	0.10	mSv	---	---	---	---	---	---	---
Rádio 226	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 234	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Polónio 210	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde: nada a referir.

Responsável:	Data da publicação no website : 26/08/2026
--------------	--